

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 93»  
г.Новокузнецк

Ответ на АКТ №207 от 09.12.2014г.

МЧС России по Кемеровской области управление надзорной деятельности отдел надзорной деятельности г.Новокузнецка.

	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Отметка об исполнении
1	Отсутствует вывод сигнала, о срабатывании автоматической пожарной сигнализации, в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы	Смонтирован вывод сигнала в подразделение пожарной охраны. Установлено оборудование GSM - мониторинга 17 июня 2015г.

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93»



К.А.Гусаков.