



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области

Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
Пионерский пр. д. 21, г. Новокузнецк, 654007

тел. 45-14-13 факс 45-14-13 E-mail: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205006998, ИНН/КПП 4205078301/420501001

Предписание № 272
об устранении выявленных нарушений

г. Новокузнецк

« 26 » марта 2013 г.

Юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю
директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93», юридический и фактический адрес: 654038, г. Новокузнецк, ул. Тореза, 11, ОГРН № 1024201672989, ИНН 4218018589, 80.21. Гусакову Константину Александровичу

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, юридический и (или) фактический адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)

На основании акта проверки № 272 от 26.03.2013. **предписываю** принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
1.	Внутреннюю отделку кабинетов № 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, кабинета ГПД, раздевалках при спортзале, коридорах 1 и 2 этажей, раздевалок, лестниц в раздевалки привести в соответствии с гигиеническими требованиями.	СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 4.29.
	Срок исполнения предписываемого требования	20.07.2013.
2.	Оборудовать туалеты в соответствии с гигиеническими требованиями.	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.25.
	Срок исполнения предписываемого требования	20.07.2013.
3.	Искусственное освещение в кабинетах выполнить люминесцентными лампами	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.2.2.
	Срок исполнения предписываемого требования	20.07.2013.
4.	Обучающихся начальных классов обеспечить рабочими местами в соответствии с их ростом, учителям проводить работу по воспитанию правильной осанки	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. п. 5.1., 5.3., 5.4.
	Срок исполнения предписываемого требования	01.10.2013.
5.	Обеспечить нормативную наполняемость классов	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.1.
	Срок исполнения предписываемого требования	01.10.2013.

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
6.	Восстановить ограждение территории учреждения	СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.1.
Срок исполнения предписываемого требования		20.07.2013.

Об устранении выявленных нарушений в срок до _____ - _____ направить уведомление в территориальный отдел Роспотребнадзора по адресу: г. Новокузнецк, пр. Пионерский д. 21

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.


Предписание выдал

ведущий специалист-эксперт

(должность)

26.03.2013.

(дата)



(подпись)

Т.А. Тарасова

(расшифровка подписи)


Предписание получил

директор

(должность)

26.03.2013.

(дата)



(подпись)

К. А. Гусаков

(расшифровка подписи)

12.08.13



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области**

Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

(наименование территориального отдела)

ТО Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области в г. Ново-
кузнецке и Новокузнецком районе,
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21

(место составления акта)

“ 12 ” августа 20 13 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 848

По адресу/адресам: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93», ул. М. Тореза, 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2099-ВН/581-В от 10.06.2013 г. зам. руководителя Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 93», юридический адрес: 654038, г. Новокузнецк, ул. М.Тореза, 11, регистрационный но-
мер записи о государственной регистрации № 1024201672989, ИНН 4218018589, фактический ад-
рес: 654038, г. Новокузнецк, ул. М.Тореза, 11, ОКВЭД 80.21.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при паличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 26 ” июля 20 13 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность _____

“ _____ ” _____ 20 ____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридическо-
го лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 26.07.2013. по 12.08.2013. (12 дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской обла-
сти в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

и.о. директора МБОУ учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» Осорина Инна
Владимировна, 19.07.2013. 9-00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тарасова Татьяна Александровна – ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МБОУ учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» Осорина Инна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Проверено выполнение предписания Территориального отдела в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области от 26.03.2013. № 272.

Установлено:

- по п. 1. – проведена замена линолеума в кабинетах № 3, 4, 5, 24 покрашен пол в раздевалках при спортзале, коридоре 2-ого этажа, дефекты линолеума и деревянного пола в кабинетах № 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, кабинете группы продленного дня не устранены; дефекты пола в раздевалках и на лестницах не устранены;
- по п. 2. - туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинками с дверями, имеющиеся унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами; приобретены держатели для туалетной бумаги и разовых полотенец;
- по п. 3. - в кабинетах (за исключением кабинетов начальной школы, где было оборудовано люминесцентное освещение), для общего освещения не оборудовано люминесцентное освещение;
- по п. 6. - ограждение территории учреждения восстановлено, за исключением спортивной площадки.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнено предписание Территориального отдела в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области от 26.03.2013. № 272 по:


- по п. 1. – дефекты линолеума и деревянного пола в кабинетах № 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, кабинете группы продленного дня не устранены — пол не соответствует п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ;
- по п. 2. - туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинками с дверями, имеющиеся унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами — не соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- по п. 3. - в кабинетах (за исключением кабинетов начальной школы, где было оборудовано люминесцентное освещение) для общего освещения не оборудовано люминесцентное освещение - не соответствует п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

нарушений не выявлено

нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Т.А. Тарасова
(подпись проверяющего)

 К.А. Гусаков
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия приказа КоиН № 187-л от 10.07.2013.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Т.А. Тарасова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» Гусаков Константин Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 12 ” августа 20 13 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtcl.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnvkv@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 207/1/134

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа №93»

директору МБОУ «СОШ №93» Гусакову Константину Александровичу

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новокузнецка по пожарному надзору Потапова Андрея Геннадьевича № 207 от «28» октября 2014г., ст.6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ

в период с 12 час. 30 мин. «02» декабря 2014 года по 12 час. 30 мин. «09» декабря 2014 года проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором города Новокузнецка по пожарному надзору, Черкасовым Никитой Юрьевичем территории, зданий, помещений МБОУ «СОШ №93» расположенных по адресу: г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 11, совместно с временно исполняющей обязанности директора Осориной И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.	Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, п.7 ст.83; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 14.4.	03.08.15г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору Черкасов Н.Ю.

по пожарному надзору)

« 09 » декабря 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

Осори
(подпись)

« 09 » декабря 20 14 г.

* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



И.О. директора
(должность, фамилия, инициалы)
Осорица И.В.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnvkv@mail.ru

г. Новокузнецк

«09» декабря 2014г.
12 часов 30 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 207

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Гореза, 11

(место проведения проверки)

на основании: во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

г. Новокузнецка по пожарному надзору Потапова Андрея Геннадьевича от 28 октября 2014г. № 207

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: МБОУ «СОШ № 93»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» декабря 2014г. с 12 час. 30 мин до 12 час. 30 мин «09» декабря 2014г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 6 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение НД Заводского района г. Новокузнецка ОНД г. Новокузнецка

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Осорина И.В.

11.11.14г. 11 час. 34 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Черкасов Никита Юрьевич государственный инспектор

г. Новокузнецка по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

временно исполняющая обязанности директора Осорина И.В.

О проверке МБОУ «СОШ № 93» уведомлено в установленном порядке, копия распоряжения вручена 11.11.2014г.

В ходе проведения проверки предоставлены следующие документы:

- 02.12.2014г. произведена проверка работоспособности АУПС и СОУЭ (копия акта проверки от 02.12.2014г. предоставлена);
- 02.12.2014г. произведена проверка работоспособности эвакуационному освещению (копия акта от 02.12.2014г. предоставлена);
- 02.12.2014г. проведена практическая отработка планов эвакуации (акт от 02.12.2014г. предоставлен).

09.12.2014г. допущено нарушение требований: Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч.1 ст. 88; «Правил противопожарного режима в РФ», п.23; СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений, п.7.4, таблица 2 п.5.14*; СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п. 5.6.4, а именно: - не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости помещения различных классов функциональной пожарной опасности: помещения складского назначения №№ 1, 2, 3, 5, 6 и помещение коридора в подвале; - допущено использование технического помещения (тепловой узел) для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов в подвале; - допущено хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничным маршем в подвале; - в подвале, не имеющем самостоятельного выхода или выхода не изолированного противопожарными преградами от общих лестничных клеток, размещены хозяйственные помещения.

(указывается перечень предоставленных документов, выполнение /соблюдение режимных мероприятий, **подробная** описательная часть по допущенным нарушениям, сведения о выполненных мероприятиях, сведения о проверки знаний персоналом требований ПБ)

В ходе выборочной, внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации, на основании п. 46 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. №645, 4 человека - знания удовлетворительные.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Общие мероприятия			
1.	Отсутствует вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.	Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, п.7 ст.83; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 14.4.	МБОУ «СОШ № 93» Директор МБОУ «СОШ № 93» Гусаков Константин Александрович

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не требуется

Выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выполнен пункт 1 предписания № 50/1/43 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 30.04.2014 г.

Для исполнения мероприятия по обеспечению передачи извещения о пожаре на объекте в подразделения пожарной охраны, предусмотренного требованием ч.7 ст.83 ФЗ от 22 августа 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с п.3.3 протокола, принятого на координационном совете от 19.06.2014г. №2 Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России установлен переходный период не ранее 01.01.2015г. Вместе с тем, на основании разъяснений МЧС России (исх. № 19-2-13-2911 от 10.07.2014г., учитывая бюджетные возможности учреждения, срок выполнения данного пункта переносится на 03.08.2015г.)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Иванов
(подпись проверяющего)

Иванов
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- предписание органа государственного контроля (надзора) от 09.12.14 г., № 207/1/
- протокол об административном правонарушении от 09.12.14г. № 195.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Осорица Анна Владимировна и.о. директора 09.12.2014г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Иванов
(подпись)

~~Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:~~ _____

(подпись уполномоченного должностного лица)